

**Основные потребительские характеристики регулируемых товаров (работам, услугам)**

**ОРГАНИЗАЦИЯ: АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КУРУМОЧ**

№ п/п	Наименование показателя	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Соответствие пунктам постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Баланс электроэнергии и мощности за 2020 г.</b>						
1.1	Отпуск электроэнергии в сеть	39 168,79	38 609,04	196,48	333,02	30,25	абз. 2 пп г п.19
1.2	Отпуск электроэнергии из сети	37 051,80	29 935,81	0,00	5 147,38	1 968,61	
1.3	Объем переданной электроэнергии	24 622,43	17 869,70	0,00	4 814,37	1 938,36	абз. 2. пп г п.19
1.4	Потери электроэнергии в сетях	1 235,03	1 235,03	0,00	0,00	0,00	абз. 2 пп г п.19
1.4.1	То же в %	5,02%					
1.5	Фактический объем потерь	2 116,99	2 116,99	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Всего	источник опубликования решения	Соответствие пунктам постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24
1	2	3	4	5
2	<b>Потери электроэнергии за 2020 г.</b>			
2.1	Затраты на оплату потерь - всего, в т.ч.	4 640,68		абз 2. пп г п.19
2.1.1	в собственных сетях (тыс.руб)	4 640,68		абз 2. пп г п.19
2.2	Уровень нормативных потерь	4,80%	Приказ Министерства энергетики РФ № 885 от 28.12.2020 г.	абз 2. пп г п.19
2.3	Объем электроэнергии для компенсации потерь (тыс кВт*ч)	1 235,03		абз 2. пп г п.19
2.4	Стоимость электроэнергии для компенсации потерь (тыс. руб)	4 640,68		абз 2. пп г п.19

Опубликовано 11.01.2021 г. <http://kuf.aero/partners/about/info/>